

東日本大震災 東京エレクトロンホール宮城被災状況（一部）

・ 去る3月11日（金）に発生した東日本大震災における当館の被害状況をお知らせいたします。

(1)大ホール客席…天井から金属片，コンクリート片等多数落下。パネル4～5枚程度落下



(2)舞台…天井からシズが落ちて床が陥没, 上手, 下手の2か所。補修しなければ使用不能,
下手防火シャッター枠部分破損




(3)ロビー…タイルが多量に剥がれ落ちた



(4)会議室棟…6階西側柱転倒, 3階壁面陥没, 各階階段踊り場コンクリート片多数落下,
4階芸術協会非常灯落下



(5)屋上機械室入口…壁面崩落



(6)会館外壁…ひび割れ多数，陥没

